

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYMO SISTEMOS ATASKAITA

2011-2012 m.

(Gyvenamas karkas

Mėnesiai

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sezonas

Žiema

Pavasaris

Vasara

Ruduo

103m²



El. įvadas: trifazis

10kW/16A

Projektinė šiluminė varža

R =3 (m² K)/W*

Instaliuota galia

kW

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Sunaudota

kWh mėn.

727

813

957

637

124

-

-

-

-

-

-

623

W/m²

per valandą

9,49

10,6

13,35

8,31

1,67

-

-

-

-

-

-

8,4

Šildytuvų dirbtas laikas, %

17,14 %

19,17%

24,12%

15,02%

3,02%

-

-

-

-

-

-

15,12%

Eur/m² **

0.79

0.96

1.12

0.65

0,15

-

-

-

-

-

-

0.68

Vidutinės sąnaudos 1 m

2

1.)* Namas yra nepakankamai sandarus. Palyginimas:

2010-2011 m.

2.)** Dviejų tarifų el. apskaita su el. virykle.

3.)% - el. energijos sąnaudos nuo instaliuotos galios.

Šildymo sistema įrengta

2011 spalio m

Duomenys pateikiami

šildymo sistemos s

